



AMC96N-4E3

多回路监控装置

使用说明书 V1.0

安科瑞电气股份有限公司

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄，拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

简介

AMC96N-4E3 是一款经济实用，集电参量采集、监测、控制于一体的多回路智能电量采集监控装置。

■ 电量测量：

母线相电压、线电压、
12 个回路的：相电流、
分相有功功率、总有功功率、
分相无功功率、总无功功率、
分相视在功率、总视在功率、
分相功率因数、总功率因数、
分相有功电能、总有功电能、
分相无功电能、总无功电能

■ 开关状态：

4 路开关输入 DI、1 路开关输出 DO


■ 通讯支持：

RS485 接口，支持 MODBUS RTU 协议

■ 类型选配：

辅助电源类型 交流 AC 220V
 直流 DC 48V
支路路数类型 ≤ 4 路三相
 ≤ 12 路单相
 支持一键设置路数


仪表外型



仪表外型尺寸：96*96

开孔尺寸：88*88

互感器外型




外置互感器：AKH-0.66/Z-15-100A/20mA

技术指标

电压	测量范围	10 ~ 400V 相电压
		15 ~ 600V 线电压
	过载	瞬时 2 倍/30s
电流	测量范围	0 ~ 20mA
	一次侧	0 ~ 400A
	过载	持续 1.2 倍，瞬时 10 倍/5s
频率		45Hz ~ 65Hz
辅助电源	AC	85V ~ 265V
	DC	100V ~ 350V/48V
精度	电流、电压	0.5
	功率、电能	1.0
功耗		<5VA
继电器输出		5A 250VAC/5A 30VDC
工频耐压	电源/输入/输出 端口之间 AC 2kV/2mA	
环境	工作温度	-10℃ ~ 55℃
	贮存温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	≤ 93% (无凝露)
	海拔	≤ 2500m
电磁兼容	浪涌	电源 4kV/I0 2kV
	快速脉冲群	4kV 5kHz
	静电放电	接触 6kV/空气 8kV
	射频电磁场	10V/m
通讯		RS485

界面操作




三相界面操作

查看参数的界面、流程、按键操作法则如图所示

注：三相总电能、总功率部分在单相表菜单中不再显示

参数设置




修改参数的界面、流程、按键操作法则如图所示


端子

1、2	辅助电源
4、5、6、7	L1 回路三相电流
14、15、16、17	L2 回路三相电流
24、25、26、27	L3 回路三相电流
34、35、36、37	L4 回路三相电流
10	电压零线 N
11	A 相电压
12	B 相电压
13	C 相电压
30、31	RS485
55、56	DO 输出
61、62、63、64	DI1、DI2、DI3、DI4
60	DI 公共端

接线



三相接线示意图



单相接线示意图

注意事项

- 装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
- 装置接线时应注意交流电压、电流的相序和极性，否则将导致测量不准。
- 电流输入必须使用 $xxA/20mA$ 的 CT，一次侧电流值可分别设定。
- CT 的精度影响本装置的测量精度。CT 的角差将影响装置的功率、电能等测量精度。
- 应用于无 PT 的直接接入系统时应装设 2A 的保险丝。
- 装置上电流输入的 CT 接地端应三相合在一起接入 COM 端，不可接地。
- 通信电缆应使用屏蔽双绞线。

常见故障及原因分析

- 装置的测量不准确
 - *检查电压、电流的接线是否正确，电流输入的进出线是否正确；
 - *检查装置的额定电流设定是否与外部实际使用的 CT 对应；
- 电压、电流测量正确但功率测量不准确
 - *检查电流输入方向是否正确；
 - *检查每个电流回路对应的相位是否正确；
- 通信不正常

- *检查通讯连接线是否连接正常;
- *检查通信的 A、B 端子是否交错;
- *检查装置的地址是否设定正确, 通讯波特率是否设定正确;
- *多装置通讯不正常时, 先试一下单机通讯是否正常;

- 需要关于通讯的更多支持, 请拨打技术支持热线: 800-8206632

总部: 安科瑞电气股份有限公司
地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号
电话: (86)021-69158300 69158301 69158302
传真: (86)021-69158303
服务热线: 800-820-6632
网址: www.acrel.cn
邮箱: ACREL001@vip.163.com
邮编: 201801

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司
地址: 江阴市南闸街道东盟路 5 号
电话(传真): (86)0510-86179970
邮编: 214405
邮箱: JY-ACREL001@vip.163.com